







Elektrostatikfilter

ROOS Gebläsekonvektoren sind mit einem hochwertigen Elektrostatikfilter ausgerüstet. Diese Filter filtern die Luft nicht nur mechanisch, sondern zusätzlich über eine elektrostatische Aufladung die den Staub anzieht und haften lässt. Dadurch wird die Filterleistung erheblich gesteigert.

Die elektrostatische Aufladung erhält sich bis zu 2 Jahre nach dem Öffnen der Umverpackung. Daher empfehlen wir einen Austausch des Filters nach 2 Jahren. Der Filter wird in einer versiegelten Verpackung, geschützt vor elektrostatischer Entladung geliefert. Die Verpackung erst kurz vor der Montage des Filters öffnen.

Den Filter regelmäßig reinigen. Dazu den angesammelten Staub mit einem Staubsauger entfernen. Die Verwendung von Wasser oder Reinigungsmitteln beschleunigt die Entladung des Filters und sollte daher vermieden werden. Den Filterwechsel analog nachfolgender Abbildungen durchführen.





Best. Nr. für Ersatzfilter:

Gerätetyp:

Artikel Nr.

RMF / RCF 1

30021175

RMF / RCF 2

30021176

RMF / RCF 3

30021177

RMF 4

30021178

Techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten
V 88-a



GmbH Elektrische Heizsysteme - Raumlüftungssysteme
Ohlenfeldstraße 4-6, 56154 Boppard-Buchholz, Tel.: +49 6742 / 80 02-0, Fax: 80 02-40
Dieselstraße 12, 08371 Glauchau, Tel.: +49 37 63/17 93-0, Fax: 17 93-30
www.roos-gmbh.de e-mail: info@roos-gmbh.de