


## Kondensatwanne BC10 (Art. Nr.: 30021180)

In der Kondensatwanne kann sich Kondenswasser, das sich während des Kaltwasserbetriebes bei ROOS Gebläsekonvektoren an den hydraulischen Anschlüssen und dem optionalen 3-Wegeventil bilden kann sammeln und abgeführt werden. Die Kondensatwanne BC10 ist für alle Gerätegrößen der Serien ROOS MonoFan und ROOS CombiFan einsetzbar.

Die folgenden Arbeiten dürfen nur von einem konzessionierten Fachmann durchgeführt werden. Vor der Installation das Gerät ausschalten und die Stromzufuhr unterbrechen. Gegen Wiedereinschalten sichern. Zusätzlich sind die Positionen der Wasser- und Elektroanschlüsse, der Verlauf von Leitungen und anderen, ggf. noch zu montierendem Zubehörteilen zu prüfen, um gegenseitige Behinderungen im Anschlußraum zu vermeiden. Die Kondensatwanne BC10 ist vor dem Wasseranschluß zu montieren.

- Zur Montage die Frontverkleidung und das Seitenblech auf der Wasseranschlußseite abnehmen (siehe Bedienungsanleitung Gebläsekonvektoreinheit).
- Die Wanne ist an der Seite der Wasseranschlüsse zu montieren.
- Zur evtl. Durchführung von Wasseranschlüssen können die Kunststoffsegmente der Wanne entsprechend durchbrochen werden.
- Das mitgelieferte Dichtband an der Stirnseite zwischen Gebläsekonvektor und Kondensatwanne anbringen.
- Die Wanne mit den mitgelieferten Schrauben an der Zwischenwand befestigen.
- Zum Ableiten des Kondenswassers den mitgelieferten Gummistutzen abwärtsgerichtet ca. 1cm auf den Kondensablauf des Gebläsekonvektors aufstecken.
- Alle Durchgänge mit Silikon abdichten, um ein Austreten von Kondenswasser entlang der Leitungen zu verhindern und die Leitungen vollständig isolieren.
- Die Kondensatablassleitung an den Ablassstutzen an der Wanneunterseite (Durchm. 16mm) anschließen.
- Abschließend Dichtheit prüfen und die weiteren Installationen durchführen.



Techn. Änderungen und Irrtümer vorbehalten  
V 88-a



GmbH Elektrische Heizsysteme - Raumlüftungssysteme  
Ohlenfeldstraße 4-6, 56154 Boppard-Buchholz, Tel.: +49 6742 / 80 02-0, Fax: 80 02-40  
Dieselstraße 12, 08371 Glauchau, Tel.: +49 37 63/17 93-0, Fax: 17 93-30  
www.roos-gmbh.de e-mail: info@roos-gmbh.de